

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

350000 г. Краснодар, ул. Мира, 56 т.262-20-09 ф. 262-20-09
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ленинградского района
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главное управление
МЧС России по Краснодарскому краю
(наименование органа государственного надзора)

353740, Краснодарский край Ленинградский район ст. Ленинградская ул. Крестьянская 1496 тел 8-86145-7-01-30 ф. 8-86145-7-01-30 E-mail:ond39@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 16/1/6

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное учреждение общая общеобразовательная школа № 22 х. Восточного муниципального образования Ленинградский район

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ленинградского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Пятенко В.Г. № 16 23.01.18, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00мин 21 Февраля 2018 по 10ч 00мин 21 Февраля 2018
(наименование органа ГПН)

проведена **плановая** проверка

Старший дознаватель Дежсин Владимир Николаевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное учреждение общая общеобразовательная школа № 22 х. Восточного муниципального образования Ленинградский район, х. Восточный, ул. Юбилейная 2

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с *Директор Борисенко Инна Геннадьевна*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно-го места выявленного нару-	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нор-	Срок устранения нарушения требования пожарной	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы-

	шения	мативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	безопасности	полнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не производится регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт ЕДДС 01, в соответствии с годовым планом графиком составленный с учетом технической документации завода изготовителя и сроками выполнения регламентных работ с оформлением соответствующего акта проверки	ст.151 ФЗ № 123 п. п. 61, 63 ППР утвержденные постановлением правительства РФ от 25.04.2012г № 390	13.07.18	
2	Наружное противопожарное водоснабжение выполнено с нарушением СНиП. (один гидрант)	ст. 68 ФЗ № 123; СП 8.13130 – 2009 г., СНиП 2.04.2 – 84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.	13.07.18	
3	автоматическая пожарная сигнализация не исправна (1,2 здание, столовая)	п.61 Правила противопожарного режима в РФ	13.07.18	
4	Не обеспечен вывод сигнала на ЕДДС на случай возникновения пожара (второе здание, столовая)	п.7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	13.07.18	
5	автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей на случай возникновения пожара не обслуживается	п. 63 Правила противопожарного режима в РФ	13.07.18	
6	сигнал на пульт диспетчера ЕДДС не проходит	п.61 Правила противопожарного режима в РФ	13.07.18	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июле 2018 г.

(квартал, месяц).

Старший дознаватель Дежин В.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«21» февраля 2018г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Директор Борисенко Инна Геннадьевна

(должность, фамилия, инициалы)

«21» февраля 2018г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

(861) 2686440