

Дело № 5/32-2021

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 71

об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения

«03» марта 2021г.

ст. Ленинградская

При рассмотрении дела об административном правонарушении, предусмотренном **ч. 1 ст. 6.7** Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении:

ФИО должностного лица, гражданина Борисенко Инна Геннадиевна

Дата и место рождения 28.09.1968г. ст. Ленинградская Ленинградского р-на Гражданство РФ

Место регистрации: Ленинградский район, х. Восточный, ул. Полевая, 14

Место пребывания: Ленинградский район, х. Восточный, ул. Полевая, 14

Должность, место работы, адрес: директор МБОУ ООШ № 22, Ленинградский район, х. Восточный, ул. Юбилейная, 2

Семейное положение замужем заработная плата н/у на иждивении нет

Документ, удостоверяющий личность паспорт 0313 431932 выдан 05.11.2013г. Отделение УФМС России по КК в Ленинградском р-не ИНН 234101667603

По **ч. 1 ст. 6.7** Кодекса РФ об административных правонарушениях

БЫЛО УСТАНОВЛЕНО:

09.02.2021 года в 13 час. 00 мин. в ходе плановой выездной проверки по распоряжению от 03.02.2021г. № 15р-21-2021 установлено, что в МБОУ ООШ № 22, расположенном по адресу: Ленинградский район, х. Восточный, ул. Юбилейная, 2, установлены нарушения требований санитарного законодательства: **ст. 11, п.1 ст. 28 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п. 2.4.3, 2.4.9, 2.6.6, 2.7.3, 3.4.8, 2.5.3, 2.11.4, 2.11.2, 3.5.5, 2.4.4, 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно: в шести кабинетах (1 здание – кабинеты химии/биологии – 9 класс, кубановедения/информатики – 2-3 класс, математики – 4 класс, начальных классов – 7 класс; 2 здание – кабинеты технологии – 8 класс, начальных классов – 1 класс) мебель (школьные парты) с поврежденным покрытием, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств; в 2-х кабинетах начальных классов (кубановедение/информатика – 2-3 класс, математика – 4 класс) не вся мебель (школьные парты, стулья) имеет цветовую маркировку в соответствии с ростовой группой; во 2-м здании в кабинете начальных классов (1 класс) при организации питьевого режима с использованием установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды (кулеров) допускается к выдаче детям питьевая вода «Волшебница», (изготовитель: ООО «Водолей», Каневской район, ст. Челбасская, объемом 19 л, срок годности – 3 месяца с даты изготовления), не имеющая документы об оценке (подтверждения) соответствия, а также не имеющая даты изготовления, тем самым невозможно оценить срок годности питьевой воды; кроме того, школа не обеспечена запасом чистой посуды (одноразовой), а также контейнерами для сбора использованной посуды одноразового применения; во всех учебных помещениях отсутствуют термометры для контроля температуры воздуха; в кабинете химии отсутствует демонстрационный стол, установленный на подиуме и имеющий покрытие к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола; кроме того, лаборантская кабинета химии не оборудована вытяжным шкафом; в помещениях**

школы необходимо проведение ремонта: 2 здание – кабинет технологии (4 класс) – на стенах мелкие трещины, библиотека – на стенах и потолке имеются трещины, переоборудованное помещение (спортзал) – на потолке имеются следы протечек (желтые потеки), кабинет начальных классов (1 класс) – на потолке имеются следы протечек и порочной штукатурки грибком, кабинет начальных классов (6 класс) – на потолке имеются трещины и штукатурка (трещины), кабинет русского языка (5 класс) – на стенах трещины, в туалете для мальчиков на стене частично отсутствует плитка, маты в спортивном зале не подвергались специальной влажной обработке с использованием мыльно-солевого раствора (маты грязные), в туалете помещения не установлен отдельный водонепроницаемый край для гигиенических целей, 2 здание – в кабинете технологии (8 класс), где используется ЖД (интерактивная доска) системными приборами не оборудованы светорегулируемыми устройствами, 2 здание – в кабинете начальных классов (6 класс) – учебная меловая доска не оборудована дополнительным источниками искусственного освещения; в помещении, где организованы рабочие места обучающихся с использованием (ноутбуком), не предусмотрено местное освещение на рабочих столах.

Деяние противоразно, посягает на санитарно-гигиенические основы здоровья населения, создает угрозу жизни и здоровью людей. Ответственность предусмотрена ч.4 ст. 6.7 КоАП РФ.

Вынесено постановление о привлечении к административной ответственности и назначении наказания в виде штрафа в размере _____ рублей.

Выявлены следующие причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения: должностным лицом не приняты исключительные меры по соблюдению установленных требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

- по контролю за соблюдением сотрудниками (работниками) требований действующего законодательства, исполнению ими должностных инструкций.

На основании изложенного, и руководствуясь статьей 29.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и не позднее чем в месячный срок принять исключительные меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушения.
2. Изучить законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно: Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3579-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах проинформировать в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Куршевском, Крайновском, Пажитинском, Ленинградском районах в письменной форме с приложением соответствующих документов в течение одного месяца со дня его получения.

Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее представление подлежит рассмотрению в течение месяца со дня его получения.

Представление может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством (гл.24 АПК РФ)

Начальник ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Кущевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах



А.Н. Козлов

Копию представлению получил « ____ » _____ 2021г.

И.И. Горюхино
(подпись, фамилия, инициалы)

Отправлено по м/жительства лица з/уведомлением в связи с неявкой _____